

Navn:

Boligafdeling: 40, Kirkedrupmarken/Kirkedruplodden

Adresse:

Tlf:

Odense den

Tilladelse til opsætning af el-ladeboks

Nedenfor finder du de krav, som gør sig gældende for installationen af en ladeboks.

Teknisk installation:

1. *Elarbejdet skal udføres af en autoriseret elinstallatør.*
2. *Ladeboksen skal være koblet på en separat sikringsgruppe i eltavlen med egen fejlstrømsafbryder.*
3. *Elinstallation og sikringsgruppen skal kunne håndtere en belastning på mere end 16 A i længere tid.*
4. *Elinstallation skal have en ordentlig jordforbindelse.*
5. *Kablets dimensionering mellem ladeboks og eltavle skal være 5G4/5G6 mm.*
6. *Kablet fra eltavlen til ladeboksen må udelukkende forsyne ladeboksen.*

Placering, godkendelse og registrering:

1. *El-ladeboksen skal monteres på muren i carporten.*
2. *Selve elinstallationen betragtes som en forbedring og skal derfor ikke retableres ved fraflytning.*
3. *Ved fraflytning skal el-ladeboksen nedtages på fraflytters regning.*
4. *Lejer skal skriftligt søge Kristiansdal om tilladelse til opsætning ny ladeboks.*
5. *Opsætningen skal godkendes og bliver registreret i administrationssystemet i Kristiansdal.*

Kravene til installationen af ladeboks er udstukket af [Sikkerhedsstyrelsen](#).

Kristiansdal

Godkendt dato